

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ»

ПРИКАЗ

« 14 » 03 2024 г

№ 15-0

р.п. Усть-Абакан

Об утверждении инструкций о мерах
пожарной безопасности

На основании Приказа МЧС России № т645 от 12.12.2007 года «Об утверждении норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях обеспечения пожарной безопасности в здании и помещениях МАУ «Универсальный спортивный зал»

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего приказа Инструкции о мерах пожарной безопасности разработанные в МАУ «Универсальный спортивный зал».
2. Ответственному лицу за проведение противопожарных инструктажей заместителю директора по АХЧ Петриченко Н.В.
 - 2.1 организовать проведение внепланового противопожарного инструктажа со всеми работниками, посещающими объект защиты;
 - 2.2 обеспечить регистрацию противопожарных инструктажей на рабочих местах в журнале утвержденной формы;
 - 2.3 Обеспечить ознакомление вышеуказанных работников с данной инструкцией под роспись в листе ознакомления;
 - 2.4 При приеме новых работников на вводном противопожарном инструктаже ознакомливать с данной инструкцией под роспись в листе ознакомления.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Ю.А. Федоров

03.03.2024 г.
14.03.2024 г.
Ю.А. Федоров

Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании МАУ «Универсальный спортивный зал»

I. Общие положения

1. Настоящая инструкция о мерах противопожарного режима содержит требования пожарной безопасности в здании Муниципального автономного учреждения «Универсальный спортивный зал» далее МАУ «Универсальный спортивный зал», она устанавливает правила поведения людей в комплексе и порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений в МАУ «Универсальном спортивном зале» (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются приказом директора МАУ «Универсальный спортивный зал».

3. Инструктаж проводит назначенное лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

5. Данная инструкция разработана в целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров в МАУ «Универсальный зал», т.е. объекте, на котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей.

II. Порядок содержания территория, здания, помещения, в том числе эвакуационных путей

1. В складских, административных и общественных помещениях, а также размещения технологических установок в служебных помещениях директор обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2. На каждом этаже МАУ «Универсальный спортивный зал» расположен план эвакуации людей при пожаре.

3. В МАУ «Универсальный спортивный зал» организуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, согласно утвержденному графику директором МАУ «Универсальный спортивный зал».

4. В МАУ «Универсальный спортивный зал» должны быть инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).

5. Здание МАУ «Универсальный спортивный зал» обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре, т.е. системой АПС.

6. Сотрудники и персонал, работающий в МАУ «Универсальный спортивный зал» обеспечиваются инструкцией о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не реже 1 раза в полугодие организуются практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

7. На территории МАУ «Универсальный спортивный зал» запрещается курение на территории и в помещениях, на видном месте в фойе, возле крыльца размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, на территории МАУ «Универсальный спортивный зал» не оборудуются.

8. Помещение МАУ «Универсальный спортивный зал» обеспечивается огнетушителями, в соответствии с нормативами.

9. На 1-ом и 2-ом этажах здания расположены пожарные краны ПК.

10. Различные технологические отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости.

11. На территории МАУ «Универсальный спортивный зал» и объектах запрещается:

а) хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б) размещать в фойе кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;

в) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

г) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);

д) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать лестницы и др..

е) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

ж) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

з) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

12. Наружная пожарная лестница и ограждение на крыше здания должна находиться в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

13. В МАУ «Универсальный спортивный зал» допускается одновременное пребывание не более 400 человек.

14. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

15. Территория МАУ «Универсальный спортивный зал» оборудуется контейнерами (мусорницами) (из негорючего материала) и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.

16. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (спортивные соревнования, торжества, представления и др.) заместитель директора по АХР

обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на фойе и спортивных залах.

17. Мероприятия проводятся в дневное и вечернее суток при наличии исправного освещения внутренних помещения МАУ «Универсальный спортивный зал».

На мероприятиях могут применяться электрическое табло, иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в электрическом табло, проводки или иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

18. При проведении мероприятий, соревнований с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- б) украшать помещения марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- г) уменьшать ширину проходов в дверных проемах и устанавливать в проходах кресла, стулья и др.;
- д) полностью гасить свет в помещении, залах;

19. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

20. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

21. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Обеспечивается свободный доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

22. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- в) устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

23. В МАУ «Универсальный спортивный комплекс» должны находиться исправные электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек на вахте в фойе (у дежурного вахтера или сторожа).

24. Покрытия полов в спортивных залах и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

25. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

26. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

27. На территории и в здании должны находиться исправные знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

28. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

29. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений.

30. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

31. Ежемесячно проводить техническое обслуживание АПС согласно договору.

32. Проводить не реже 1 раза в год очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.

33. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках).

34. Измерительные приборы (манометры) должны находиться в исправном состоянии, и эксплуатироваться согласно инструкции по эксплуатации и техническим характеристикам указанных в техническом паспорте. Место использования манометра должно быть хорошо освещено и удобно в обслуживании. Манометр должен иметь пломбу с указанием срока проверки. Проверку проводить не реже одного раза в год.

35. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

36. Противопожарные устройства ПК должны быть исправны. Проводить проверку состояние не реже 2 раз в год, по приказу директора МАУ «Универсальный спортивный зал» с составлением соответствующих актов.

37. Пожарный щит должен быть укомплектован, в соответствии с нормативами.

38. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды из пожарного крана предназначенный для нужд пожаротушения

39. МАУ «Универсальный спортивный зал» имеет систему оповещения людей о пожаре (АПС), противопожарные двери в электорщитовой, они должны поддерживаться в исправном техническом состоянии с этой целью директор МАУ Универсальный спортивный зал» заключает договор на техническое обслуживание АПС, заместитель директора по АХР проверяет ежемесячно работоспособность противопожарной двери.

40. При передачи дежурства (сторожа, вахтеры, заместитель директора по АХР) проверяют исправность АПС о чем делают пометку в специальном журнале под личную подпись.

41. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

42. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

III. Требования к содержанию территории МАУ «Универсальный спортивный зал»

1. Запрещается использовать территорию МАУ «Универсальный спортивный зал» для складирования материалов, оборудования для стоянки транспорта (кроме специально отведенного места) для разведения костров и сжигания мусора.

2. Заместитель директора по АХР обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарному гидранту.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

3. Заместитель директора по АХР обеспечивает своевременную очистку территории от мусора, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

4. Заместителем директора по АХР создает условия для забора в любое время года воды из пожарных гидрантов в целях пожаротушения.

IV. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении вентиляции и электрооборудования, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации материальных

ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений «Универсального спортивного зала»

1. Оповещение о пожаре обеспечивается звуковой и громкоговорящей сигнализацией, оповещение передают до тех пор, пока не будет устранена опасность для жизни и здоровья людей.
2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем оповещение АПС заместитель директора по АХР или тренер, вахтер оповещает при помощи голосового сигнала «Внимание, пожарная тревога! Просим покинуть здание!»
3. По сигналу все присутствующие в спортивном комплексе «Амур» прекращают тренировки и мероприятия.
4. Заместитель директора по АХР обеспечивает наличие в помещении вахты (пожарного поста на вахте) с инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.
5. Вахта (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.
6. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
 - а). дежурному вахтеру (в дневное время) или сторожу (в ночное время) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или по сотовой связи 112 (при этом необходимо четко назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
 - б). тренеру-инструктору принять меры по эвакуации людей, через эвакуационные выходы в безопасное место (вывести за территорию здания);
 - в). Техническому персоналу организовать пожаротушение небольшого очага возгорания при помощи огнетушителей;
 - г). заместитель директора по АХР или дежурный администратор производит обесточивание здания соблюдая меры охраны труда, встречает пожарную охрану, указывает ей место пожара и проинформировать ее о наличии людей в горящих помещениях.